

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA
“PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA DI UNA
VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE MOLGORA IN COMUNE DI
BUSSERO (MI)”. CUP: C21B21001870002- CIG: A0270AD082**

QUESITI AGGIORNATI AL 11/12/2023

DOMANDA 1: l’esecuzione delle indagini geologiche di campo, propedeutiche alla redazione delle relazioni geologiche, è da considerarsi esclusa dal presente incarico?

RISPOSTA 1: Sì, l’esecuzione delle indagini geologiche di campo, propedeutiche alla redazione delle relazioni geologiche sono escluse dal presente servizio. E’ invece inclusa nel servizio la predisposizione del progetto delle indagini.

DOMANDA 2: l’esecuzione delle indagini ed analisi di carattere ambientale a supporto della redazione della valutazione di impatto ambientale è da considerarsi esclusa dal presente incarico?

RISPOSTA 2: Sì, l’esecuzione delle indagini ed analisi di carattere ambientale a supporto della redazione della valutazione di impatto ambientale sono escluse dal presente servizio. E’ invece inclusa nel servizio la predisposizione del progetto delle indagini e delle analisi di carattere ambientale.

DOMANDA 3: il requisito specifico di partecipazione menzionato al punto 3.5.4.d del disciplinare di gara, che richiede la presenza nel gruppo di lavoro di un Archeologo Professionista abilitato alla redazione della relazione archeologica, può essere assolto con un contratto di subappalto qualificante?

RISPOSTA 3: il requisito di partecipazione di cui al punto 3.5.4 d) (presenza nel gruppo di lavoro dell'archeologo professionista abilitato alla redazione della relazione archeologica) può essere soddisfatto tramite subappalto qualificante.

DOMANDA 4: si chiede se a copertura del requisito di cui al punto 3.7 lett c) e d) del disciplinare di gara, per la categoria /classe P.02 sia possibile presentare lavori in categoria/classe P.01.

RISPOSTA 4: Il requisito richiesto può essere soddisfatto nella stessa "categoria delle opere" (nel caso di specie P) con una classe avente grado di complessità pari o superiore (nel caso di specie le sei classi della categoria P hanno il medesimo grado di complessità)

DOMANDA 5: La categoria professionale P02 prevista a base gare può essere sostituita con categoria E19?

RISPOSTA 5: No, poiché la categoria "E" attiene ad attività professionali svolte nell'ambito "EDILIZIA" ed in particolare la destinazione funzionale della E19 è relativa ad "Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite", mentre la categoria "P" fa riferimento ad attività professionali svolte nell'ambito "TERRITORIO ED URBANISTICA" ed in particolare ad "interventi del verde per l'attività ricreativa".

DOMANDA 6: La polizza di Responsabilità civile professionale con massimale almeno pari a € 500.000,00 deve essere posseduta da ciascun componente del costituendo RTP?

RISPOSTA 6: La polizza di responsabilità civile professionale con un massimale pari ad almeno € 500.000,00 deve essere posseduta da ogni componente facente parte del raggruppamento.



www.etvilloresi.it
Via Ariosto, 30
20145 Milano
+39 02 485 613 01
info@etvilloresi.it
etvilloresi@pec.it

Il responsabile unico di progetto

Ing. Stefano Burchielli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge