

Legnano, 09/04/2025

Aemme Linea Distribuzione S.r.l.

Spett.le

Consorzio di Bonifica

Est Ticino Villorese

Gruppo **AMGA Legnano S.p.A.**

Via per Busto Arsizio, 53

20025 Legnano (MI)

Ufficio Lavori

Fax 0331 594287 – tel. 0331 884878-79

Mail: info@pec.aemmelinedistribuzione.it

Via Ariosto 30

20145 Milano

alla c.a. Ing. Arisi Paola

Vs. Rif. PEC del 31/03/2025 - Prot. 4666/2025 - Codice intervento M2C4-I4.

Oggetto: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER L' APPROVAZIONE DI PROGETTO DI AUTOMAZIONE DELLE PARATOIE DI DERIVAZIONE SUL CANALE VILLORESI. Presenza sottoservizi rete gas

Vi comunichiamo, che nelle aree da Voi indicate sono interrate ns. tubazioni convoglianti gas metano, la cui posizione è indicata nell'allegato stralcio planimetrico.

Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi fra i tubi del gas ed altre canalizzazioni, la distanza minima, misurata fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi ($\geq 1\text{m}$) e dove necessario, la tubazione del gas deve essere posta in guaina per evitare il pericolo che accidentali trafilamenti di gas possano interessare le canalizzazioni su indicate.

Per le tubazioni metalliche le distanze di rispetto da cavi elettrici, telefonici e simili, non in cunicolo, devono essere conformi alle specifiche norme CEI. Qualora non sia possibile osservare le distanze minime si dovrà provvedere, dopo aver preso accordi con il ns. Ufficio Tecnico, a collocare la tubazione del gas entro un manufatto, che in caso di incrocio, deve essere prolungato per almeno 1 metro nei sottopassi e 3 metri nei sovrappassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della tubazione esistente.

Per tanto, al fine di evitare eventuali danni ai ns impianti prima dell'inizio dei lavori è indispensabile prendere contatti con il ns. Ufficio Tecnico 0331884878 per l'esatta individuazione dei tracciati delle tubazioni ed eventuale assistenza tecnica in loco.

In conclusione ricordiamo che qualsiasi danno o rottura su impianti preesistenti sono da considerarsi a totale vs carico indipendentemente dallo stralcio in allegato.

Il Responsabile Uff.Lavori ALD.

Ing.Francesco Pituello



Distinti Saluti

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A.

Aemme Linea Distribuzione S.r.l.

Sede Legale

Viale C. Cattaneo, 45 - 20081 Abbiategrasso (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 - 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

PEC info@pec.aemmelinedistribuzione.it

www.aemmelinedistribuzione.it

Unità locale Magenta

Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI)

t 02 97229 f 02 97229219

Unità locale Abbiategrasso

Viale C. Cattaneo, 45 - 20081 Abbiategrasso (MI)

t 02 940186 f 02 94965598

Capitale sociale € 37.000.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 13476050151 REA 1657258

